

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Broen A/S  
Skovvej 30  
DK-5610 Assens  
Telefon: +45 64 71 20 95  
Telefax: +45 64 71 29 95  
Internet: www.broen.dk

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**  
**Afspærringsarmatur i bygning**  
**VSH XPress**  
**DN 10-50**

**FABRIKAT:**

Broen A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: VSH XPress
- Dimension DNxx
- Trykstrøm PNxx
- Produktionskode
- 316 L
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

VSH XPress kuglehane tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Til- og afgang er presfittingsender til kobberør og syrefaste rustfri stålør eller en kombination af mufte-, nippel- og presfittingsender.
Materiale	Syrefast rustfrit stål AISI 316/316L
Dimensioner	DN 10, 15, 18, 20, 25, 32, 40 og 50
Tryktab	Da kuglehanerne er med fuldt gennemløb er der ikke udført tryktabsmålinger.